



COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CIRCULAR 01

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E RESPOSTAS

A Pregoeira, nos termos do Edital do **Pregão Eletrônico - PE Nº 90008/2025** vem apresentar os questionamentos tempestivamente apresentados até o momento e suas respostas.

Para as perguntas de cunho técnico, a Pregoeira diligenciou junto a área demandante (**Gerência Suprimentos e Gerência Técnica**), responsáveis pela elaboração do Termo de Referência da licitação.

A seguir serão apresentadas as datas dos envios dos questionamentos, os conteúdos dos mesmos e, por fim, as respostas.

1. DIA 19/08/2025 às 17h34min, com confirmação de recebimento em 20/08/2025 às 10h13min (PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01)

PERGUNTA 1: Para o ITEM 22 abaixo é aceito estar fornecendo a SELA DERIVAÇÃO de 110MM X 40MM e uma REDUÇÃO 40MM X 32MM em ELETROFUSÃO em forma de KIT ?

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QTDE (A)
22	SELA DERIVAÇÃO PEAD PE100 ELETROFUSÃO 110/32MM	10

RESPOSTA, pela área demandante: Sim.

PERGUNTA 2: Para o ITEM 26 abaixo é aceito estar fornecendo o TE DE REDUÇÃO de 110MM X 63MM e uma REDUÇÃO 63MM X 32MM em ELETROFUSÃO em forma de KIT ?

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QTDE (A)
26	TÊ DE REDUÇÃO PEAD PE100 ELETROFUSAO 110/32MM	20

RESPOSTA, pela área demandante: Sim.

2 . DIA 20/08/2025 às 15h19min, com confirmação de recebimento em 20/08/2025 às 16h29min (PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 02)

PERGUNTA 3: Encaminhamos, por meio deste, solicitação de esclarecimento quanto ao prazo de entrega estabelecido no edital. Nesse sentido, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de prorrogação do referido prazo para até 120 (cento e vinte) dias, a contar do recebimento da nota de empenho.

7.1. PRAZO DE ENTREGA

7.1.1. O prazo de entrega dos materiais, relativos a cada Autorização de Fornecimento (AF), emitida pela CONTRATANTE, será de no máximo 60 (sessenta) dias corridos, contados da data do recebimento da AF correspondente, pela CONTRATADA.

RESPOSTA, pela área demandante: Considerando a exequibilidade do prazo (60 dias), fixado no Termo de Referência, como limite para entrega do material objeto do PREGÃO POTIGÁS Nº 90008/2025, haja a vista que foi praticado, com sucesso, em contratos pretéritos, firmados pela POTIGÁS, bem como levando em consideração que o citado prazo é o que melhor atende às necessidades logísticas desta Companhia, diante

das atividades corporativas desenvolvidas, não é possível atender à solicitação feita pela licitante, para alterar o citado prazo para de entrega 120 dias. Cabe salientar ainda que a POTIGÁS não utiliza nota de empenho para realizar pedidos de material e sim Autorização de Fornecimento (AF), como informado no item 7.1.1 do Termo de Referência (Anexado ao Edital).

3. DIA 21/08/2025 às 10h56min, com confirmação de recebimento em 21/08/2025 às 14h44min (PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 02)

PERGUNTA 4: Favor esclarecer:

Lote 1

Itens 18,19 e 20 - Te de serviço. Precisa de luvas na saída principal?

Itens 21,22 e 23 - Sela de derivação . Precisa de luva na saída?

RESPOSTA, pela área demandante: **Conforme item 5.3.2.1 da ET -> Derivações de Tês de sela por eletrofusão para furação e para derivação devem ter extremidades tipo ponta**

LOTE 2

Pergunta 3 - Item 34 - A válvula de 110mm pode ser reduzida?

Pergunta 4 - Itens 32,33 e 34 - precisa de luva nas laterais da válvula?

RESPOSTA, pela área demandante: **Conforme item 4.3.8 da ET -> As válvulas deverão ser do tipo esfera, com passagem plena, SDR 11 e extremidades tipo ponta lisa ("spigot").**

LOTE 1 - ITEM 18 - TE DE SERVIÇO MONOBLOCO 63x32	LOTE 1 - ITENS 22 e 23 - TE DE SERVIÇO MONOBLOCO	LOTE 1 - ITENS 21,22 E 23 SELA DE DERIVAÇÃO
		

São esses os esclarecimentos prestados.

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR:

Francisca Rosianne de Moura Xavier
Pregoeira

Referência: Processo nº 05359020-505.000187/2025-06

SEI nº 35888889



Documento assinado eletronicamente por **Francisca Rosianne de Moura Xavier, Membro da Comissão Permanente de Licitação**, em 21/08/2025, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **35888889** e o código CRC **E15A8F9B**.