

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CIRCULAR 03

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E RESPOSTAS

O Pregoeiro, nos termos do item 4.3 do Edital do Pregão Eletrônico - PP N^{o} 90011/2025, vem apresentar os questionamentos tempestivamente apresentados até o momento e suas respostas.

Para as perguntas de cunho técnico, o Pregoeiro diligenciou junto a área demandante (Gerência de Suprimentos e Gerência Técnica), responsável pela elaboração do Termo de Referência da licitação.

A seguir serão apresentadas as datas dos envios dos questionamentos, os conteúdos dos mesmos e, por fim, as respostas.

1. DIA 09/10/2025 às 15h22min, com confirmação de recebimento em 09/10/2025 às 15h28min (PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 03)

PERGUNTA 1:

Gostaria de solicitar algumas informações referentes ao Pregão Eletrônico - PE nº 90011/2025. No Anexo I - Termo de Referência, item 6.1.1, tabela "Descrição dos Materiais", no Grupo 2 - Item 13, consta a seguinte especificação: "REGISTRO 1/4 DE VOLTA MONOBLOCO EM BRONZE PARA GÁS 1/2", PN 25, BSP, EXTREMIDADES FEMEA EM AMBOS OS LADOS, ALAVANCA CURTA EM ALUMÍNIO NA COR AMARELA." Poderiam, por gentileza, confirmar se este item pode ser considerado uma válvula esfera? Além disso, o material do corpo pode ser latão bicromatizado, em substituição ao bronze especificado?

RESPOSTA, pela área demandante: A resposta consta no anexo A do Edital, especificamente, a válvula deve ser do tipo esfera de passagem plena, fabricada em latão bicromatizado, conforme as exigências do item 3.6 do referido anexo.

São esses os esclarecimentos prestados.

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR:

Luis Arthur Almeida de Assis

Pregoeiro

Referência: Processo nº 05359020-505.000247/2025-82

SEI nº 37105201



Documento assinado eletronicamente por **Luis Arthur Almeida de Assis, Pregoeiro(a)**, em 17/10/2025, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4° do Decreto n° 27.685, de 30 de janeiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acesso_externo=0, informando o código verificador 37105201 e o código CRC 52AB6B61.